

Vieser WC- Anslutning

Innehavare/Utfärdat för

Vieser Oy

Keskustie 23, FI-61850 Kauhajoki, Finland

Produktbeskrivning

VIESER WC-anslutning består av en manschett med tätning. Tätningen är tillverkad av TPE och ramen av EVA. Anslutningarna har excentriskt placerade in- och utlopp och är utformade med tätningar mot WC-stolen och avloppsröret. Excentriciteten tillåter 10 mm sidjustering. De är avsedda att anslutas till spetsänden av avloppsrör av plast eller gjutjärn med Dy 110 mm och wc-stol med Dy 97-110 mm.

Avsedd användning

För anslutning till avloppsrör av gjutjärn, PP eller PVC från WC-stol för avledning av spillvatten.

Handelsnamn

VIESER, WC-anslutning med RSK-Nr. 310 6674.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installation för spillvatten

6:641, 1:a och 2:a stycket sista meningen

Utformning

6:644, 1:a stycket 1:a meningen,
2:a stycket 1:a meningen

Tillhörande handlingar

Vieser WC-Anslutning (FI)(EN)(SE)(NO) 60012040219

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. A-1045-19 daterad 2022-12-15, Kontrollorgan: Eurofins

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Serres Oy, Kauhajoki as, Finland.


Typgodkännande 0211-92 | 2023-09-25
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1181440

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett/text på varje levererad produkt/förpackning/dokumentation och omfattar:

Innehavare	VIESER
Tillverkningsställe	Serres Oy
Produktens typbeteckning	Typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	0211/92
Egenskaper	DN 110
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan	RISE
Kontrollorgan	Eurofins

Bedömningsunderlag

Rapport nr. RTE11375/97, VTT-S-10845-07 och ritning från VTT Byggnadsteknik, Finland.
Rapport EUFI29-22004316-I1 samt EUFI33-22004963-T1 från Eurofins

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-09-24.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-09-24.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric