

VIESER låga golvbrunnar

Innehavare/Utfärdat för

Vieser OY

Keskustie 23, FI-61850 Kauhajoki as, Finland

Produktbeskrivning

Vieser låga golvbrunnar tillverkade i polypropen PP, med sidoutlopp i DN 50 och DN 75. Brunnarna kan utrustas med förhöjningsringar 12 mm, 18 mm eller en justerbar förhöjningsring 25-88 mm. Vieser låga golvbrunnar är anpassade för ROT-renovering. Golvbrunnarna levereras med vattenlås och klämring. Brunnarnas storlek är Ø 150 mm. Golvbrunnarna kan utrustas med ram/designgaller Vieser Line duschränna för klinker. Vieser Line duschrännor är i rostfritt stål och har belastningsklass H 1,5.

Brunnarnas flödeskapacitet, som redovisas i tabellen nedan, är testade via Vieser Line 700 mm golvränna med sil Core. De nedan redovisade flödena ska ses som ett minimum. Flöde via Vieser Line ränna 800, 900 eller 1000, alternativt excentrisk ränna, med sil Vieser Line Robust eller sil Vieser Line tile insert, understiger inte dessa respektive flöden.

Brunn dimension (mm)	Vieser Line 700 mm golvränna med Vieser Core sil 700 mm
DN50	1,2 l/s
DN75	1,4 l/s

Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.

Handelsnamn

VIESER låga golvbrunnar
Vieser Line duschränna

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten 6:641, 1:a och sista meningen i 2:a stycket
Utformning 6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

Tillhörande handlingar

Vieser låg golvbrunn monteringsanvisning_6001133, daterad 2022-05-31
Vieser Line installation steg1 6001198, daterad 2022-06-07
Vieser Line installation steg2 6001199, daterad 2022-06-07


Typgodkännande 1199/97 | 2023-04-26
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

122891

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akkred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollavtal A-1045-19, kontroll-anvisningar ingår som bilaga i avtalet. Kontrollorgan: Eurofins Expert Services Oy.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Vieser OY, Keskustie 23, 61850 Kauhajoki, Finland

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt, emballage samt pall och omfattar:

Innehavare	Vieser
Produktens typbeteckning	Vieser låg modell golvbrunn, DN nr, RSK nr och Vieser artikel nr
Löpande tillverkningsnummer	EAN-kod och nummer
Typgodkännandets nummer	1199/97
Boverkets inregistrerade varumärke	✚
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan	RISE
Kontrollorgan	Eurofins Expert Services Oy

Bedömningsunderlag

Provningsrapport RTE3996/04, RTE3323-05 och RTE10196-96, samtliga från f d VTT, Finland.
Provningsrapport EUFI33-23000777-T1, EUFI29-22002778-T1 och EUFI29-18000699-T1 samt rapport EUFI29-22004316-I1, samtliga från Eurofins, Finland (f d VTT).

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt. Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-12-06.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-04-25.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric