

VIESER One extra låg golvbrunn

Innehavare/Utfärdat för

Vieser Oy

Keskutie 23, FI-61850 Kauhajoki as, Finland

Organisationsnummer: FI07855802

Tel: +358 20 746 4400

E-post: vieser@vieser.se Hemsida: www.vieser.se

Produktbeskrivning

Vieser One extra låg golvbrunn tillverkade i polypropen PP, med sidoutlopp i DN 50. Brunnens kan utrustas med förhöjningsring 12 mm, 18 mm eller en justerbar förhöjningsring 25-88 mm.

Brunnens galler har belastningsklass K3. Vieser One extra låg golvbrunn är anpassad för ROT-renovering.

Golvbrunnen levereras med vattenlås och klämring. Brunnens storlek är Ø 150 mm.

Brunnen har anslutningsmöjlighet med sidoinlopp DN 32.

Följande flöden har uppmätts för brunnen tillsammans med galler RSK: 7114330.

Dimension (mm)	Flöde galler	Flöde Sidoinlopp, DN 32	Flöde galler + sidoinlopp DN 32
DN50	1,2 l/s	>0,8 l/s	0,5 + 0,8 l/s

Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.

Handelsnamn

VIESER One extra låg golvbrunn

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten*

6:641, 1:a och sista meningen i 2:a stycket

Utformning

6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

*Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150% av de betjänade tappställen normflöden.

Typgodkännande C900243 | utgåva 2 | 2022-05-30


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1122890

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkännt annat.



Akkred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillhörande handlingar

VieserOne monteringsanvisning DN50 1x32 extra låg govbrunn, märkt 6004634/002/2022-02-15

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollavtal: A-1045-19.
Kontrollanvisning: 1927/21/03/RTE. Kontrollorgan: Eurofins Expert Services Oy.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Vieser Oy, Kauhajoki, Finland

Märkning

Produkten skall vid fabrik förseas med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

På förpackning:

Innehavare
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Vieser Oy
Vieser Oy, Kauhajoki, Finland
Vieser extra låg govbrunn
C900243
†
1002
RISE
Eurofins

På produkt:

Produktens typbeteckning
Boverkets inregistrerade varumärke
Dimension
Löpande tillverkningsmånad

Vieser extra låg govbrunn
†
DN 50
År och månad

Bedömningsunderlag

Rapport VTT-S-01168-13 från VTT, Finland.
Rapport EUFI29-18000169-T1, EUFI29-19003984-T1 och EUFI29-20001414-T4 från Eurofins, Finland.

Kommentarer

Monteringsanvisning skall levereras med govbrunn.

Govbrunnen har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253. Det delvis mekaniska vattenlåsets funktion bedöms motsvara ett vattenlåsdjup om 50 mm, vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-11-16, med samma giltighetstid.

Giltighet

Giltigt till och med 2025-11-15.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A blue ink signature of Stefan Coric, written in a cursive style.

Stefan Coric